

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ СЕРТ



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ С-ГС.004.ПР.01341

Срок действия с 30.09.2024 по 29.09.2027

001669

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «РПН СФЕРА», рег. № ГС.ОС.004.  
115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом №22, помещение 1.  
Тел./факс: +7 (499) 271-79-84.

Код ТН ВЭД ЕАЭС  
9026 10 290 0

### ПРОДУКЦИЯ

Уровнемер волноводный типа SGLG и уровнемер радарный типа SGLR.  
Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями ТУ 26.51.52-002-38893940-2023 «Волноводный уровнемер серии SGLG»; ТУ 26.51.52-001-38893940-2023 «Уровнемеры радарные SGLR».  
Серийный выпуск.

Код ОКПД 2  
26.51.52.120

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012; ГОСТ Р МЭК 61508-2-2012; ГОСТ ИЕС 61508-3-2018 (Уровень Полноты Безопасности 2).

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «СИГНУМ».  
Место нахождения (адрес юридического лица): 614506, Россия, Пермский край, Пермский район, деревня Кондратово, улица Красавинская, дом 2, квартира 102; адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 614033, Россия, город Пермь, улица Васильева, дом 3Д, офис 101.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «СИГНУМ».  
Основной государственный регистрационный номер: 1195958002327.  
Место нахождения (адрес юридического лица): 614506, Россия, Пермский край, Пермский район, деревня Кондратово, улица Красавинская, дом 2, квартира 102; адрес места осуществления деятельности: 614033, Россия, город Пермь, улица Васильева, дом 3Д, офис 101; номер телефона: +7 (342) 215-31-15; адрес электронной почты: info@signum-group.ru.

### НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 24071087Н, № 24071088Н от 29.07.2024 Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «НефтеГазБезопасность».

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Назначенный срок службы уровнемеров SGLG и SGLR - 12 лет. Назначенный срок хранения уровнемеров SGLG и SGLR в заводской упаковке - 12 лет с даты изготовления.



Руководитель органа

Эксперт

подпись  
подпись



В.А. Кузнецова

А.Н. Аксёнов