

Mittenaar-Offenbach, den 14.01.2021

Уважаемые партнеры!

Настоящим письмом сообщаем Вам, что датчик перепада давления PS600, с диапазоном измерения 40...600 Pa и порогом срабатывания в 30 Pa, был снят с производства в связи с тем, что диапазон этого датчика, перекрывается диапазонами других двух датчиков PS500 (с диапазоном 30..500 Pa и порогом срабатывания в 30 Pa) и PS1500 (с диапазоном 100..1500 Pa и порогом срабатывания в 80 Pa), которые более часто используются в системах вентиляции воздуха

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Представитель Thermokon в странах восточной Европы

Даниил Гербер


thermokon
Sensortechnik GmbH
Platanenweg 1 • 35756 Mittenaar